



\* Gewichtsangaben können je nach Lieferumfang leicht differieren

	Schallpegel	Kraftstoffverbrauch	Containergewicht *
NEA-Container 900 kVA	65 dB(A) in 7 mtr.	214 ltr./Std.	ca. 24,5 to
NEA-Container 1000 kVA	65 dB(A) in 7 mtr.	236 ltr./Std.	ca. 25,0 to
NEA-Container 1150 kVA	65 dB(A) in 7 mtr.	270 ltr./Std.	ca. 26,5 to



EURO-DIESEL GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 3  
47877 Willich  
Tel.: +49 (0) 02154 - 48320-0  
Fax: +49 (0) 02154 - 4832010  
info@euro-diesel.de

Datum:	Name:	Datum:	Name:																						
Erstellt durch: 16.1.2015	Schüler	Geprüft von:																							
Benennung: <b>Musterzeichnung Netzersatzanlage 900 - 1150 kVA in 40 Fuss Container</b>			Maßstab: -																						
Zeichnungsnummer:			Blatt: -																						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>P</td><td>C</td><td>O</td><td>N</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td> <td>-</td> <td>1</td><td>5</td> <td>-</td> <td>A</td><td>U</td><td>F</td> <td>-</td> <td>0</td><td>0</td> <td>-</td> <td>M</td><td>-</td> <td>A</td><td>4</td> </tr> </table>				P	C	O	N	0	0	3	-	1	5	-	A	U	F	-	0	0	-	M	-	A	4
P	C	O	N	0	0	3	-	1	5	-	A	U	F	-	0	0	-	M	-	A	4				